

Piombino, 24 maggio 2018

Al Responsabile Area Assetto
Territorio e Ambiente
COMUNE DI CAMPIGLIA M/ma

Oggetto: Parere edilizio ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs 152/2006
COMUNE DI CAMPIGLIA M/ma
Opere di urbanizzazione primaria in piano di recupero denominato "Le
Caldanelle"



Azienda USL Toscana nord ovest

Azienda USL Toscana Nord Ovest 25 maggio 2018
Prot.: 2018/0087033/GEN/000DPREVPNPB
esprime

Esaminata la relazione in margine, per quanto di competenza, si
PARERE SOSPENSIVO

in quanto la documentazione è priva degli elaborati tecnici che questa U.F. richiede per gli impianti di fitodepurazione, riferiti alle specifiche Linee Guida attivate da molti anni nella nostra area, in particolare per quanto riguarda i calcoli di onducibilità idraulica, importanti specialmente per impianti oltre i 20 a.e.

Nello specifico è anche importante prevedere se l'uso abitativo sarà prevalentemente stanziale o stagionale, in quanto la scelta stessa dei sistemi statici dipende dalla continuità o meno nella produzione di reflui. Infine la presenza di una relazione geologica mirata alla valutazione delle classi di Tutela della Falda idrica territoriale potrebbe dare indicazioni sulla criticità o meno dello smaltimento.

Responsabile istruttoria tecnica

Manuela Moranduzzo

Responsabile del procedimento

Alessandro Barbieri

DIPARTIMENTO DI
PREVENZIONE

Area Funzionale
Igiene Pubblica
e Nutrizione

Unità Funzionale
Igiene Pubblica
e Nutrizione

Responsabile
Dott. Alessandro Barbieri

Zona Bassa Val di Cecina

Via Montanara n. 52
c/o Presidio H
57023 Cecina
tel. 0586 614450

email : ispn.bvdc@uslnordovest.toscana.it

Zona Val di Cornia

Via Forlanni n. 26
57025 Piombino
tel. 0565 67550-70

email : ispn.vdc@uslnordovest.toscana.it

Zona Elba

Largo Torchiana n.1
57037 Portoferraio
tel. 0565 926811-12

email: ispn.elba@uslnordovest.toscana.it

PEC:

direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it

Azienda USL

Toscana nord ovest

sede legale

via Cocchi, 7

56121 - Pisa

P.IVA: 02198590503